

Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308

Übersicht der Änderungen
Im Januar 2003 wurde die HD 308 S2 als DIN VDE 0293-308 in Deutschland veröffentlicht.
Wesentliche Neuheit ist die Einführung der Aderfarbe "grau" als Außenleiter.
Bis zum 01.04.2006 kann sowohl der alte als auch der neue Farbcode verwendet werden. Bei Fragen unterstützen wir Sie gern und stehen für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Gegenüberstellung vor/nach Harmonisierung	DIN VDE 0293 alt für flexible Leitungen mit gn/ge ohne gn/ge		DIN VDE 0293 alt für feste Verlegung mit gn/ge ohne gn/ge		DIN VDE 0293-308 neu für alle Verlegearten mit gn/ge ohne gn/ge	
2-adrig		- bl - - br -		- bl - - sw -		- bl - - br -
3-adrig	- bl - - br - - gnge -	- bl - - br - - sw -	- sw - - bl - - gnge -	- bl - - br - - sw -	- bl - - br - - gnge -	- sw - - br - - gr -
4-adrig	- sw bl br gnge -	- br - - sw - - sw - - bl -	- sw bl br gnge -	- br - - sw - - sw - - bl -	- br sw gr gnge -	- br - - sw - - gr - - bl -
5-adrig	- sw bl br sw gnge -	- bl br sw sw sw -	- sw bl br sw gnge -	- bl br sw sw sw -	- bl br sw gr gnge -	- bl br sw gr sw -